2011年9月28日

ルノン株式会社　　殿

会社名　東武化学工業株式会社　印

ＳＶ規格試験成績書

壁紙品番	RF-6405

No.	試験項目			試験結果	規格値	試験機関
1	退色性（号）			合格	４以上	一般財団法人 カケンテスト センター
2	耐摩擦性（級）	乾燥摩擦	縦	合格	４以上	
			横	合格		
		湿潤摩擦	縦	合格	４以上	
			横	合格		
3	隠ぺい性（級）			合格	３以上	
4	施工性			合格	浮き及びはがれがあってはならない	
5	湿潤強度　Ｎ／１.５ｃｍ		縦	合格	５.０以上	
			横			
6	ホルムアルデヒド放散量　ｍｇ／Ｌ			合格	０.２以下※	
7	重金属	砒素（ｍｇ／ｋｇ）		合格	５以下	
		鉛（ｍｇ／ｋｇ）		合格	３０以下	
		カドミウム（ｍｇ／ｋｇ）		合格	５以下	
		クロム（ｍｇ／ｋｇ）		合格	２０以下	
		水銀（ｍｇ／ｋｇ）		合格	２以下	
		セレン（ｍｇ／ｋｇ）		合格	１０以下	
8	塩化ビニルモノマー（ｍｇ／ｋｇ）			合格	０.１以下	
9	残留ＶＯＣ	ＴＶＯＣ（μｇ／ｇ）		合格	１００以下	
		ＴＥＸ芳香族（μｇ／ｇ）		合格	１０以下	

※ホルムアルデヒド放散量の０．２ｍｇ／Ｌ以下は建築基準法のＦ☆☆☆☆に適合しています。

（使用原材料）

１０	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
１１	可塑剤	沸点が３００℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしＤＢＰは使用しない。
１２	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
１３	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書はＪＩＳ規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。