

## SV規格試験成績書

壁 紙 品 番   RF-8052	壁 紙 品 番	RF-8052
-------------------	---------	---------

No.		試	験	項	目			試験結果	規格値	試験機関
1	退色性	Ė				(	号)	合格	4以上	自社試験(JIS A 6921)
2	교다 마루 남성 사사	(&IL)		を 擦		縦横	合格	4以上	II	
	耐摩擦性	(成)		湿潤屑	<b>牽擦</b>		縦横	合格	4以上	II
3	隠 ペ V	\ 性	性			(級)			3以上	11
,	施工性							<b>△₩</b>	浮き及びはがれが	II
4	施工	Ľ						合格	あってはならない	,,
5	湿潤。	湿 潤 強 度 N/1.5cm				縦横	合格	5.0以上	п	
6	ホルムアルデヒド放散量					mg/L	合格	0.2以下※	II	
7			砒	素		(mg/	kg)	合格	5以下	(財)日本化学繊維検査協会
	重金属		金	八		(mg/kg) (mg/kg)		合格	30以下	II
			カドミ	ミウム				合格	5以下	II
'			クロ	14		(mg/kg)		合格	20以下	II
			水	銀		(mg/kg)		合格	2以下	II
			セル	ノン		(mg/kg)		合格	10以下	II
8	塩化ビニルモノマー				(mg/	′kg)	合格	0.1以下	II	
9	残留VOC		TVOC			(μg/g)		合格	100以下	II.
J			TEX芳香	族		(μg/g)		合格	10以下	II.

※ホルムアルデヒド放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

## (使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。