2016 年 2 月 5 日

ﾙﾉﾝ株式会社　御中

会社名 アキレス（株）壁材工場　印

# SV 規格試験成績書

| 壁　紙　品　番 | RF-3512 |
|---|---|

| 試験条件 | Ⅱ |
|---|---|

| No. | 試　験　項　目 | | | 試験結果 | 規格値 | 試験機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 退　色　性　（号） | | | 合格 | 4 以上 | 社内試験 |
| 2 | 摩擦色落ち度（級） | 乾燥摩擦色落ち度 | 縦 | 合格 | 4 以上 | 〃 |
| | | | 横 | | | |
| | | 湿潤摩擦色落ち度 | 縦 | 合格 | 4 以上 | 〃 |
| | | | 横 | | | |
| 3 | 隠蔽性　（級） | | | 合格 | 3 以上 | 〃 |
| 4 | 施　工　性 | | | 合格 | 浮き及び剥がれがあってはならない | 〃 |
| 5 | 湿　潤　強　度 N/1.5ｃｍ | | 縦 | 合格 | 5.0 以上 | 〃 |
| | | | 横 | | | |
| 6 | ホルムアルデヒド放散量　mg/L | | | 合格 | 0.2 以下※ | 一般社団法人ｶｹﾝﾃｽﾄｾﾝﾀｰ |
| 7 | 重金属 | 砒素　（mg/kg） | | 合格 | 5 以下 | 〃 |
| | | 鉛　（mg/kg） | | 合格 | 30 以下 | 〃 |
| | | カドミウム　（mg/kg） | | 合格 | 5 以下 | 〃 |
| | | クロム　（mg/kg） | | 合格 | 20 以下 | 〃 |
| | | 水銀　（mg/kg） | | 合格 | 2 以下 | 〃 |
| 8 | 塩化ビニルモノマー　（mg/kg） | | | 合格 | 0.1 以下 | 〃 |
| 9 | 残留 VOC | TVOC　（μg/g） | | 合格 | 100 以下 | 〃 |
| | | TEX 芳香族　（μg/g） | | 合格 | 10 以下 | 〃 |

※ホルムアルデヒドの放散量の 0.2mg/L 以下は建築基準法のＦ☆☆☆☆に適合しています。

（使用原材料）

| | | |
|---|---|---|
| １０ | 安定剤 | 鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。 |
| １１ | 可塑剤 | 沸点が 300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただし DBP は使用しない。 |
| １２ | 発泡剤 | フルオロカーボン類は、使用しない。 |
| １３ | 溶剤 | トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。 |

試験成績書は JIS 規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。