

2025年1月29日

ルノン株式会社 殿

会社名 ロンシール工業株式会社 印



## SV規格試験成績書

|      |         |      |   |
|------|---------|------|---|
| 壁紙品番 | RF-3236 | 試験条件 | Ⅱ |
|------|---------|------|---|

| No. | 試 験 項 目           |               |   | 試験結果 | 規格値              | 試験機関             |
|-----|-------------------|---------------|---|------|------------------|------------------|
| 1   | 退 色 性 (号)         |               |   | 合格   | 4以上              | 社内試験             |
| 2   | 摩擦色落ち度 (級)        | 乾燥摩擦色落ち度      | 縦 | 合格   | 4以上              | 社内試験             |
|     |                   |               | 横 |      |                  |                  |
|     |                   | 湿潤摩擦色落ち度      | 縦 | 合格   | 4以上              | 社内試験             |
|     |                   |               | 横 |      |                  |                  |
| 3   | 隠 蔽 性 (級)         |               |   | 合格   | 3以上              | 社内試験             |
| 4   | 施 工 性             |               |   | 合格   | 浮き及び剥がれがあつてはならない | 社内試験             |
| 5   | 湿 潤 強 度 N/1.5cm   |               | 縦 | 合格   | 5.0以上            | 社内試験             |
|     |                   |               | 横 |      |                  |                  |
| 6   | ホルムアルデヒド放散量 mg/L  |               |   | 合格   | 0.2以下※           | 社内試験             |
| 7   | 重 金 属             | 砒素 (mg/kg)    |   | 合格   | 3以下              | 一般財団法人カケンテストセンター |
|     |                   | 鉛 (mg/kg)     |   | 合格   | 20以下             | 一般財団法人カケンテストセンター |
|     |                   | カドミウム (mg/kg) |   | 合格   | 3以下              | 一般財団法人カケンテストセンター |
|     |                   | クロム (mg/kg)   |   | 合格   | 20以下             | 一般財団法人カケンテストセンター |
|     |                   | 水銀 (mg/kg)    |   | 合格   | 2以下              | 一般財団法人カケンテストセンター |
| 8   | 塩化ビニルモノマー (mg/kg) |               |   | 合格   | 0.1以下            | 一般財団法人カケンテストセンター |
| 9   | 残留VOC             | TVOC (μg/g)   |   | 合格   | 100以下            | 一般財団法人カケンテストセンター |
|     |                   | TEX芳香族 (μg/g) |   | 合格   | 10以下             | 一般財団法人カケンテストセンター |

※ホルムアルデヒドの放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

|    |     |                                      |
|----|-----|--------------------------------------|
| 10 | 安定剤 | 鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。         |
| 11 | 可塑剤 | 沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。 |
| 12 | 発泡剤 | フルオロカーボン類は使用しない。                     |
| 13 | 溶剤  | トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。             |

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。