2012/9/10

ﾙﾉﾝ株式会社　御中

会社名 アキレス（株）壁材工場　印

SV 規格試験成績書

壁　紙　品　番	RH-7203

No.	試　験　項　目			試験結果	規格値	試験機関
1	退　色　性　（号）			合格	4 以上	一般社団法人ｶｹﾝﾃｽﾄｾﾝﾀｰ
2	耐摩擦性（級）	乾燥摩擦	縦	合格	4 以上	〃
			横	合格		〃
		湿潤摩擦	縦	合格	4 以上	〃
			横	合格		〃
3	隠ぺい性　（級）			合格	3 以上	〃
4	施　工　性			合格	浮き及びはがれがあってはならない	〃
5	湿　潤　強　度 N/1.5ｃｍ		縦	合格	5.0 以上	〃
			横			〃
6	ホルムアルデヒド放散量　mg/L			合格	0.2 以下※	〃
7	重金属	砒素　(mg/kg)		合格	5 以下	〃
		鉛　(mg/kg)		合格	30 以下	〃
		カドミウム　(mg/kg)		合格	5 以下	〃
		クロム　(mg/kg)		合格	20 以下	〃
		水銀　(mg/kg)		合格	2 以下	〃
		セレン　(mg/kg)		合格	10 以下	〃
8	塩化ビニルモノマー　(mg/kg)			合格	0.1 以下	〃
9	残留 VOC	TVOC　(μg/g)		合格	100 以下	〃
		TEX 芳香族　(μg/g)		合格	10 以下	〃

※ホルムアルデヒドの放散量の 0.2mg/L 以下は建築基準法のＦ☆☆☆☆に適合しています。

（使用原材料）

１０	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
１１	可塑剤	沸点が 300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただし DBP は使用しない。
１２	発泡剤	フルオロカーボン類は、使用しない。
１３	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書は JIS 規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。