


平成24年 9月 6日

ルノン株式会社 殿

会社名 共和工業株式会社 印



S V 規格試験成績書

壁紙品番	RH-7431
------	---------

No.	試 験 項 目			試験結果	規格値	試験機関
1	退 色 性 (号)			合格	4 以上	(財) 日本化学繊維 検査協会 大阪分析センター
2	耐摩擦性 (級)	乾燥摩擦	縦	合格	4 以上	
			横			
		湿潤摩擦	縦	合格	4 以上	
			横			
3	隠 ペ イ 性 (級)			合格	3 以上	
4	施 工 性			合格	浮き及びはがれがあつてはならない	
5	湿 潤 強 度 N／1.5 c m		縦	合格	5.0以上	
		横				
6	ホルムアルデヒド放散量 m g／L			合格	0.2以下※	
7	重金属	砒素 (m g／k g)		合格	5 以下	
		鉛 (m g／k g)		合格	3 0 以下	
		カドミウム (m g／k g)		合格	5 以下	
		クロム (m g／k g)		合格	2 0 以下	
		水銀 (m g／k g)		合格	2 以下	
		セレン (m g／k g)		合格	1 0 以下	
8	塩化ビニルモノマー (m g／k g)			合格	0.1以下	
9	残留VOC	TVOC (μ g／g)		合格	1 0 0 以下	
		TEX芳香族 (μ g／g)		合格	1 0 以下	

※ホルムアルデヒド放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。