2020年2月6日

ﾙﾉﾝ株式会社　御中

会社名 アキレス（株）壁材工場　印

SV規格試験成績書

壁　紙　品　番	RH-7102

試験条件	Ⅱ

No.	試　験　項　目			試験結果	規格値	試験機関
1	退　色　性　（号）			合格	4以上	一般社団法人ｶｹﾝﾃｽﾄｾﾝﾀｰ 社内試験
2	摩擦色落ち度（級）	乾燥摩擦色落ち度	縦	合格	4以上	〃
			横			
		湿潤摩擦色落ち度	縦	合格	4以上	〃
			横			
3	隠蔽性　（級）			合格	3以上	〃
4	施　工　性			合格	浮き及び剥がれがあってはならない	一般社団法人ｶｹﾝﾃｽﾄｾﾝﾀｰ
5	湿　潤　強　度N/1.5ｃｍ		縦	合格	5.0以上	一般社団法人ｶｹﾝﾃｽﾄｾﾝﾀｰ 社内試験
			横			
6	ホルムアルデヒド放散量　mg/L			合格	0.2以下※	一般社団法人ｶｹﾝﾃｽﾄｾﾝﾀｰ
7	重金属	砒素　(mg/kg)		合格	3以下	〃
		鉛　(mg/kg)		合格	20以下	〃
		カドミウム　(mg/kg)		合格	3以下	〃
		クロム　(mg/kg)		合格	20以下	〃
		水銀　(mg/kg)		合格	2以下	〃
8	塩化ビニルモノマー　(mg/kg)			合格	0.1以下	〃
9	残留VOC	TVOC　(μg/g)		合格	100以下	〃
		TEX芳香族　(μg/g)		合格	10以下	〃

※ホルムアルデヒドの放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のＦ☆☆☆☆に適合しています。

（使用原材料）

１０	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
１１	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。
１２	発泡剤	フルオロカーボン類は、使用しない。
１３	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。