2016年8月30日

ルノン株式会社　　殿

会社名　　東武化学株式会社　　印

ＳＶ規格試験成績書

壁　紙　品　番	RM-963

試験条件	Ⅰ－・Ⅰ・Ⅱ

No.	試験項目			試験結果	規格値	試験機関
1	退　色　性		（号）	合格	４以上	一般財団法人カケンテストセンター
2	摩擦色落ち度（級）	乾燥摩擦色落ち度	縦	合格	４以上	一般財団法人カケンテストセンター
			横	合格		
		湿潤摩擦色落ち度	縦	合格	４以上	一般財団法人カケンテストセンター
			横	合格		
3	隠　蔽　性		（級）	合格	３以上	一般財団法人カケンテストセンター
4	施　工　性			合格	浮き及びはがれがあってはならない	一般財団法人カケンテストセンター
5	湿　潤　強　度　Ｎ／１.５ｃｍ		縦	合格	５.０以上	一般財団法人カケンテストセンター
			横			
6	ホルムアルデヒド放散量		ｍｇ／Ｌ	合格	０.２以下※	一般財団法人カケンテストセンター
7	重金属	砒素	（ｍｇ／ｋｇ）	合格	５以下	一般財団法人カケンテストセンター
		鉛	（ｍｇ／ｋｇ）	合格	３０以下	一般財団法人カケンテストセンター
		カドミウム	（ｍｇ／ｋｇ）	合格	５以下	一般財団法人カケンテストセンター
		クロム	（ｍｇ／ｋｇ）	合格	２０以下	一般財団法人カケンテストセンター
		水銀	（ｍｇ／ｋｇ）	合格	２以下	一般財団法人カケンテストセンター
8	塩化ビニルモノマー		（ｍｇ／ｋｇ）	合格	０.１以下	一般財団法人カケンテストセンター
9	残留ＶＯＣ	ＴＶＯＣ	（μｇ／ｇ）	合格	１００以下	一般財団法人カケンテストセンター
		ＴＥＸ芳香族	（μｇ／ｇ）	合格	１０以下	一般財団法人カケンテストセンター

※ホルムアルデヒド放散量の０．２ｍｇ／Ｌ以下は建築基準法のＦ☆☆☆☆に適合しています。

（使用原材料）

１０	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
１１	可塑剤	沸点が３００℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしＤＢＰは使用しない。
１２	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
１３	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書はＪＩＳ規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。