

2025年2月15日

ルノン株式会社殿

会社名 竹野株式会社



## SV規格試験成績書

|      |         |      |           |
|------|---------|------|-----------|
| 壁紙品番 | RU-1779 | 試験条件 | I - I - ② |
|------|---------|------|-----------|

| No. | 試 験 項 目            |               |   | 試験結果 | 規格値              | 試験機関       |
|-----|--------------------|---------------|---|------|------------------|------------|
| 1   | 退 色 性 (号)          |               |   | 合格   | 4以上              | カケンテストセンター |
| 2   | 摩擦色落ち度 (級)         | 乾燥摩擦色落ち度      | 縦 | 合格   | 4以上              | カケンテストセンター |
|     |                    |               | 横 |      |                  |            |
|     |                    | 湿潤摩擦色落ち度      | 縦 | 合格   | 4以上              | カケンテストセンター |
|     |                    |               | 横 |      |                  |            |
| 3   | 隠 蔽 性 (級)          |               |   | 合格   | 3以上              | カケンテストセンター |
| 4   | 施 工 性              |               |   | 合格   | 浮き及び剥がれがあつてはならない | カケンテストセンター |
| 5   | 湿 潤 強 度 N/1.5cm    |               | 縦 | 合格   | 5.0以上            | カケンテストセンター |
|     |                    |               | 横 |      |                  |            |
| 6   | ホルムアルデヒド放散量 (mg/L) |               |   | 合格   | 0.2以下※           | カケンテストセンター |
| 7   | 重金属                | 砒素 (mg/kg)    |   | 合格   | 3以下              | カケンテストセンター |
|     |                    | 鉛 (mg/kg)     |   | 合格   | 20以下             | カケンテストセンター |
|     |                    | カドミウム (mg/kg) |   | 合格   | 3以下              | カケンテストセンター |
|     |                    | クロム (mg/kg)   |   | 合格   | 20以下             | カケンテストセンター |
|     |                    | 水銀 (mg/kg)    |   | 合格   | 2以下              | カケンテストセンター |
| 8   | 塩化ビニルモノマー (mg/kg)  |               |   | 合格   | 0.1以下            | カケンテストセンター |
| 9   | 残留VOC              | TVOC (μg/g)   |   | 合格   | 100以下            | カケンテストセンター |
|     |                    | TEX芳香族 (μg/g) |   | 合格   | 10以下             | カケンテストセンター |

※ホルムアルデヒドの放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

|    |     |                                      |
|----|-----|--------------------------------------|
| 10 | 安定剤 | 鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。         |
| 11 | 可塑剤 | 沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。 |
| 12 | 発泡剤 | フルオロカーボン類は使用しない。                     |
| 13 | 溶剤  | トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。             |

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。