２０１３年　６月　２１日

ルノン株式会社　殿

会社名　ナンカイテクナート　印

# SV規格試験成績書

| 壁紙品番 | ＲＵ－５６５４ |
|---|---|

| No. | 試験項目 | | | 試験結果 | 規格値 | 試験機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 退色性 | | （号） | 合格 | 4以上 | 日本化学繊維検査協会 |
| 2 | 耐摩擦性（級） | 乾燥摩擦 | 縦 | 合格 | 4以上 | 〃 |
| | | | 横 | | | |
| | | 湿潤摩擦 | 縦 | 合格 | 4以上 | 〃 |
| | | | 横 | | | |
| 3 | 隠ぺい性 | | （級） | 合格 | 3以上 | 〃 |
| 4 | 施工性 | | | 合格 | 浮き及びはがれがあってはならない | 〃 |
| 5 | 湿潤強度　N/1.5cm | | 縦 | 合格 | 5.0以上 | 〃 |
| | | | 横 | | | |
| 6 | ホルムアルデヒド放散量 | | mg/L | 合格 | 0.2以下※ | 〃 |
| 7 | 重金属 | 砒素 | （mg/kg） | 合格 | 5以下 | 〃 |
| | | 鉛 | （mg/kg） | 合格 | 30以下 | 〃 |
| | | カドミウム | （mg/kg） | 合格 | 5以下 | 〃 |
| | | クロム | （mg/kg） | 合格 | 20以下 | 〃 |
| | | 水銀 | （mg/kg） | 合格 | 2以下 | 〃 |
| | | セレン | （mg/kg） | 合格 | 10以下 | 〃 |
| 8 | 塩化ビニルモノマー | | （mg/kg） | 合格 | 0.1以下 | 〃 |
| 9 | 残留VOC | TVOC | （μg/g） | 合格 | 100以下 | 〃 |
| | | TEX芳香族 | （μg/g） | 合格 | 10以下 | 〃 |

※ホルムアルデヒドの放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のＦ☆☆☆☆に適合しています。

（使用原材料）

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 安定剤 | 鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。 |
| 11 | 可塑剤 | 沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。 |
| 12 | 発泡剤 | フルオロカーボン類は使用しない。 |
| 13 | 溶剤 | トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。 |

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。