



## SV規格試験成績書

|      |        |
|------|--------|
| 壁紙品番 | RP-455 |
|------|--------|

| No. | 試験項目              | 試験結果          | 規格値      | 試験機関                               |                    |                  |
|-----|-------------------|---------------|----------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1   | 退色性 (号)           | 合格            | 4以上      | 財団法人<br>化学技術戦略推進機構<br>高分子試験・評価センター |                    |                  |
| 2   | 耐摩擦性 (級)          | 乾燥摩擦          | 縦<br>横   |                                    | 合格                 | 4以上              |
|     |                   | 湿潤摩擦          | 縦<br>横   |                                    | 合格                 | 4以上              |
|     | 3                 |               | 隠ぺい性 (級) |                                    | 合格                 | 3以上              |
|     | 4                 |               | 施工性      |                                    | 合格                 | 浮き及びはがれがあつてはならない |
| 5   | 湿潤強度 N/1.5cm      | 縦<br>横        | 合格       |                                    | 5.0以上              |                  |
| 6   | ホルムアルデヒド放散量 mg/L  | 合格            | 0.2以下※   | 財団法人日本紡績検査協会                       |                    |                  |
| 7   | 重金属               | 砒素 (mg/kg)    | 合格       | 5以下                                | 財団法人<br>日本食品分析センター |                  |
|     |                   | 鉛 (mg/kg)     | 合格       | 30以下                               |                    |                  |
|     |                   | カドミウム (mg/kg) | 合格       | 5以下                                |                    |                  |
|     |                   | クロム (mg/kg)   | 合格       | 20以下                               |                    |                  |
|     |                   | 水銀 (mg/kg)    | 合格       | 2以下                                |                    |                  |
|     |                   | セレン (mg/kg)   | 合格       | 10以下                               |                    |                  |
| 8   | 塩化ビニルモノマー (mg/kg) | 合格            | 0.1以下    |                                    |                    |                  |
| 9   | 残留VOC             | TVOC (μg/g)   | 合格       | 100以下                              |                    |                  |
|     |                   | TEX芳香族 (μg/g) | 合格       | 10以下                               |                    |                  |

※ホルムアルデヒドの放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

|    |     |                                      |
|----|-----|--------------------------------------|
| 10 | 安定剤 | 鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。         |
| 11 | 可塑剤 | 沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。 |
| 12 | 発泡剤 | フルオロカーボン類は使用しない。                     |
| 13 | 溶剤  | トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。             |

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。