

2024年5月28日

ルノン株式会社 御中

会社名 アキレス（株）壁材工場



SV規格試験成績書

壁 紙 品 番				RP-5044		試験条件		Ⅱ			
No.	試 験 項 目				試験結果		規格値		試験機関		
1	退 色 性 (号)				合格		4 以上		一般財団法人カケンテストセンター 社内試験		
2	摩擦色落ち度 (級)	乾燥摩擦 色落ち度	縦		合格		4 以上		〃		
			横								
		湿潤摩擦 色落ち度	縦		合格		4 以上		〃		
			横								
3	隠蔽性 (級)				合格		3 以上		〃		
4	施 工 性				合格		浮き及びはがれが あつてはならない		一般財団法人カケンテストセンター		
5	湿 潤 強 度 N/1.5cm			縦 横		合格		5.0 以上		一般財団法人カケンテストセンター 社内試験	
6	ホルムアルデヒド放散量 (mg/L)				合格		0.2 以下※		〃		
7	重金属	砒素 (mg/kg)			合格		3 以下		一般財団法人カケンテストセンター		
		鉛 (mg/kg)			合格		20 以下		〃		
		カドミウム (mg/kg)			合格		3 以下		〃		
		クロム (mg/kg)			合格		20 以下		〃		
		水銀 (mg/kg)			合格		2 以下		〃		
8	塩化ビニルモノマー (mg/kg)				合格		0.1 以下		〃		
9	残留VOC	TVOC (μ g/g)			合格		100 以下		〃		
		TEX芳香族 (μ g/g)			合格		10 以下		〃		

※ホルムアルデヒドの放散量の0.2mg/L以下は建築基準法のF☆☆☆☆に適合しています。

(使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。

試験成績書はJIS規定等の品質管理手法により製品を任意にサンプリングし、試験したものです。